

РЕКОМЕНДАЦИИ

для управляющего микрорайоном

по проведению мероприятий общественного контроля производства дорожных работ

Важно! Вы уполномочены проводить общественный контроль на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положения о деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г.

1. Ознакомьтесь с Пособием по контролю качества дорожно-строительных работ, разработанным Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее – Минтранс).
2. Пройдите на объект производства работ. Необходимо учитывать, что форма одежды должна соответствовать правилам безопасности производства работ на строительных объектах: закрытая обувь, брюки, в случаях производства работ на проезжей части необходимо наличие сигнального жилета. Представьтесь, назовите цель посещения объекта. Попросите представить Вас руководителю, ответственному за работы на данном участке.
3. Направьте письменное заявление в адрес руководителя Департамента городского хозяйства и экологии или Департамента градостроительства (далее – Департамент). На руках у Вас должны остаться копии заявлений с отметкой о принятии.
5. Свяжитесь с представителем Департамента в целях уточнения мер реагирования по Вашему заявлению. Получите документы, подтверждающие принятие мер реагирования по Вашему заявлению (копии записей в журналах производства работ, акты, фотографии и т.д.).
6. В случае неустранения выявленных нарушений составьте новый акт, сообщите в Департамент и подайте новое заявление.

При составлении акта необходимо указать следующее (по порядку):

1. Порядковый номер акта (нумерация начинается с самого первого акта и далее по порядку).
2. Название объекта/участка/улицы/организации. Объектом может быть внутриквартальный проезд, внутриквартальная территория, тротуар, проезжай часть, парковочные карманы, элементы благоустройства. Название организации можно указать, если оно известно – указано в муниципальном контракте.
3. Дата составления акта и название микрорайона внутригородского района г.о. Самара.
4. ФИО лиц, присутствующих при составлении Акта.
5. В таблице «нарушения при производстве дорожных работ» проставляются отметки напротив выявленных нарушений, в графе «примечание» можно указать подробности.
6. Объяснения представителя подрядной организации. В зависимости от того, кто присутствует, просите дать объяснения по выявленным нарушениям. В случае отказа ставите прочерки.
7. Иные обстоятельства (от дачи объяснений отказались/имело место агрессивное поведение, препятствие в осуществлении фотосъемки и др.). Постарайтесь указать не только что происходило, но и подробные обстоятельства и детали совершаемых представителями подрядной организации действий.
8. Приложение: материалы фото/видеосъемки. В случае, если в ходе составления акта велась фото/видеосъемка, сделайте об этом отметку (например, укажите: велась фото/видеосъемка на смартфон Samsung XX 1111).
9. Подпишите акт. Акт подписывают все присутствующие лица, которых Вы указали в начале акта. В случае отказа от подписи укажите это в графе «подпись».

Важно! Не оставляйте пустыми незаполненные места со сведениями о присутствующих лицах (если некого указать/не сообщают свои данные, поставьте прочерки). Ваша подпись на Акте должна быть обязательно!

АКТ № _____

мероприятий общественного контроля производства дорожных работ
в _____ (название объекта, улицы)
по адресу: г. Самара, ул. _____

(далее по тексту – Объект)

г. Самара _____, 201__ г.

Настоящий акт составлен управляющим микрорайона _____
_____ внутригородского района _____ г.о. Самара
_____ (ФИО),

В соответствии с условиями муниципального контракта _____,
на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положения о деятельности
Общественных советов микрорайонов городского округа Самара, утвержденного Решением
Думы городского округа Самара от 30.03.2017г. Присутствующие лица (при
отсутствии проставить прочерки):

- _____ (кого представляет) _____ (ФИО);
- _____ (кого представляет) _____ (ФИО);
- _____ (кого представляет) _____ (ФИО).

В ходе мероприятий общественного контроля производства дорожных работ на Объекте
установлено следующее:

Нарушения при производстве дорожных работ

№	Нарушения при производстве дорожных работ:	Отметка	Примечание
1	Некачественно выполненный розлив битума (не в полном объеме, на неочищенное от пыли и грязи основание, не обработаны вяжущим швы и стыки)		
2	Не подготовлено основание перед укладкой асфальтобетонной смеси (наличие воды на основании, грязь и мусор на основании)		
3	Температура укладываемой асфальтобетонной смеси не соответствует нормативным значениям (130-150 °С)		
4	При визуальной оценке уложенного асфальтобетонного покрытия присутствуют дефекты: трещины, шероховатости, просадки, выкрашивания, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума		
5	При визуальной оценке уложенного асфальтобетонного покрытия наблюдается неровное и неплотное продольное и поперечное сопряжение уложенных полос (швов), сопряжение полос не обработано битумом (эмульсией), в местах сопряжения присутствуют дефекты		
6	При инструментальном контроле: несоответствие толщины уложенного слоя асфальтобетонного покрытия проектным или нормативным значениям		
7	При инструментальном контроле: несоответствие ширины уложенного слоя покрытия проектным значениям.		
8	При инструментальном контроле: несоответствие продольной или поперечной ровности уложенного покрытия требованиям проектной и нормативной документации.		
9	При инструментальном контроле: несоответствие значений поперечных уклонов уложенного покрытия требованиям проектной и нормативной документации.		

10	При визуальной оценке установки бортового камня наблюдаются дефекты: неровность и неравномерность установки, уступы, некачественное сопряжение, неверно заглубленный бортовой камень, неверно или недостаточно выполнено омоноличивание бортовых камней.		
11	При визуальной оценке устройства тротуарной плитки и придорожных элементов наблюдаются просадки, дефекты плитки, неровность укладки плитки, величина зазоров, не соответствующая требованиям проекта и нормативов		
12	При визуальной оценке устройства люков смотровых колодцев и дождеприемных колодцев наблюдается недопустимое отклонение уровня установки колодца или решетки относительно покрытия, наблюдается просадка, неровное положение люка или решетки		

По данным фактам представитель подрядной организации (иное лицо _____) _____ (ФИО) пояснил следующее:

_____.

_____.

Иные обстоятельства (от дачи объяснений отказались/имело место агрессивное поведение, препятствие в осуществлении фотосъемки и др., описать подробнее):

_____.

_____.

Приложение (указать при наличии): материалы фото/видеосъемки

Сведения об управляющем микрорайона, составившем настоящий акт:

ФИО	Подпись	В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку содержащихся в данном акте моих персональных данных в необходимом объеме. Данное согласие действует с момента подписания акта до момента его отзыва в письменной форме.	Дата

Присутствовали при составлении настоящего акта (в незаполненных колонках поставить прочерки):

Организация (орган) (наименование)	Статус/должность/Документ, на основании которого действует (доверенность № ____ от ____ . 17 г. и т.д.)	ФИО	Подпись
_____ _____ _____ (название объекта)			

Заместителю главы городского округа Самара

_____ (ФИО)/

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации г.о. Самара

От управляющего микрорайоном _____

Внутригородского района _____

_____ г.о. Самара

_____ (ФИО)

Проживающего по адресу:

_____ Контактный телефон _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____.20__ г. я, управляющий микрорайоном _____

внутригородского района _____

г.о. Самара, действуя в соответствии с условиями муниципального контракта _____

и Федерального закона от 21 июля 2014 г.

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положения

о деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара,

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г, провел осмотр

_____ (название объекта/улицы)

по адресу: г. Самара, ул. _____

_____, в ходе которого выявлены нарушения действующего

законодательства в части производства дорожных работ. По результатам осмотра мной

составлен и подписан акт мероприятий общественного контроля производства дорожных

работ с указанием выявленных нарушений и иных обстоятельств. На основании

изложенного, прошу принять меры по устранению (исправлению) выявленных замечаний,

по установлению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Приложение:

1. Копия акта мероприятий общественного контроля на 2 л.

_____.20__ г. _____ / _____

Подпись

ФИО